

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugpr@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1, тел. 8(48731) 6-02-07 onduzlova@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/1/1-6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Болоховская основная
общеобразовательная школа № 2"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов
(наименование органа ГПН)

и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 13 от « 11 » января 2019 г.

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«11» февраля 2019 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«18» февраля 2019 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«22» февраля 2019 г. 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Заместителем начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
майором внутренней службы Ерзауловым Алексеем Александровичем

проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)

Объектов защиты - здания, помещения и территория Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
"Болоховская основная общеобразовательная школа № 2"

(объект категории высокого риска)

совместно с директором МКОУ "Болоховская основная общеобразовательная школа № 2" Сергеевой Татьяной
Алексеевной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в мероприятиях по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации щелейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	До 08.07.2019 г.	

2	В здании школы в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 08.07.2019 г.
3	В помещениях медкабинета, тамбурах и кладовой 1-го этажа отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);	До 08.07.2019 г.
4	Не обеспечен выход на чердак с лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 м	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	До 08.07.2019 г.
5	В помещениях 2-го этажа правой стороны расстояние от точечного дымового извещателя до стены более 4,5 м.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); п. 13.3.7, табл. 13.3 СП	До 08.07.2019 г.
6	Не работает ручной пожарный извещатель на 2-м этаже.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); п. 13.3.3 "б; в" СП 5.13130.2009	До 08.07.2019 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
майор внутренней службы Ермаков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получило(а):

Директор

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Болоховская основная общеобразовательная

школа № 2"
Сергеева Татьяна Алексеевна



«22» февраля 2019 г.

(Handwritten signature)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Содержимое свободной формы для организации Тульской области функционирует по единому телефону доверия 8(487) 21-11-11, Г.Росси на Б.Хорова 56-99-99